



ул. Привокзальная, 1  
г. Тынды, Амурская область, 676282  
Тел: 5-76-03 / Факс 5-76-33  
E-mail: [ao-ksb-tynda@yandex.ru](mailto:ao-ksb-tynda@yandex.ru)  
Сайт [www.oao-ksb.ru](http://www.oao-ksb.ru)  
ИНН 2808023556 КПП 280801001

№ 1811 от 27 июня 2022 года  
На № 3386-31 от 23.06.2022 года

«О возможности технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения нестационарного торгового объекта ул. Красная Пресня, район здания № 34»

### **Уважаемая Марина Валентиновна!**

Рассмотрев Ваше обращение № 3386-31 от 23.06.2022 года, АО «Коммунальные системы БАМа» сообщает, что подключение нестационарного торгового объекта (экспресс-закусочной) по адресу: Амурская область, г. Тынды, ул. Красная Пресня, район здания № 34, возможно:

- К сетям холодного водоснабжения, точка подключения на вводе в подвал МКД ул. Красная Пресня, д. 36, до общедомового прибора учета. Требуется выполнить строительство не менее 40 м.п. сетей холодного водоснабжения от объекта до точки подключения.

- Разрешенная максимальная нагрузка на систему холодного водоснабжения в точке подключения 0,5 м<sup>3</sup>/сут.;

- Технологическое присоединение к сетям централизованного водоотведения для объекта возможно в канализационный колодец КК-13. Требуется выполнить строительство не менее 20 м.п. сетей водоотведения от объекта до точки подключения;

- Сроки подключения определяются договором на технологическое присоединение, заключаемым между АО «Коммунальные системы БАМа» и будущим потребителем;

- Срок действия технических условий – 3 года;

**Генеральный директор АО  
«Коммунальные системы БАМа»**

**А.В. Толкачев**